

Do uczestników postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. *Czy dla Wykonawcy, przy wycenie w/w inwestycji, wiążący będzie przedmiar czy projekt wykonawczy/opis do projektu?*

Przedmiot zamówienia jest opisany w Rozdziale 1 SIWZ. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1 - *Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych*

Załącznik Nr 2 - *Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych*

Załącznik Nr 3 - *Dokumentacja projektowa*

Załącznik Nr 4 - *Przedmiar robót*

Dla Wykonawcy, przy wycenie ww. inwestycji, wiążące będą wszystkie cztery załączniki wymienione powyżej. To znaczy, że wystarczy aby dany zakres lub rodzaj robót był opisany w jednym załączniku, żeby wszedł do przedmiotu zamówienia.

2. *Czy dla Wykonawcy, przy pracach związanych z w/w inwestycją, wiążący będzie przedmiar, na podstawie którego należy wykonać wycenę, czy projekt wykonawczy/opis do projektu?*

Przy pracach związanych z ww. inwestycją wiążące będą załączniki 1 – 4 do SIWZ. W przypadku rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia, roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

3. *Czy Zamawiający potwierdza, że ilości składowe z załączonych przedmiarów są zgodne ze stanem faktycznym prac przewidzianych przy wykonaniu w/w inwestycji?*

Zamawiający nie potwierdza, że ilości składowe z załączonych przedmiarów są zgodne ze stanem faktycznym prac przewidzianych przy wykonaniu ww. inwestycji. Załącznik nr 4 do SIWZ *Przedmiar robót* stanowi część opisu przedmiotu zamówienia.

4. *Czy Zamawiający jest w posiadaniu opinii geotechnicznej lub posiada przekroje geotechniczne, które umieści na stronie internetowej? Umożliwić to może dokładne określenie zakres przewidywanych robót ziemnych.*

Geotechniczne badania warunków gruntowych posadowienia są częścią dokumentacji projektowej będącej załącznikiem nr 3 do SIWZ. Geotechniczne badania warunków

gruntowych posadowienia są umieszczone na stronie internetowej www.bip.pionki.pl razem z całą SIWZ oraz ogłoszeniem o przetargu.

5. *Czy w przypadku gdy wyniki nośności gruntu nie będą spełniać określonych parametrów, z uwagi na ewentualny słaby grunt, Zamawiający uwzględni możliwość dodatkowej wymiany gruntu, a co za tym idzie oddzielnej umowy na roboty dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż bez badań geotechnicznych nie ma możliwości określenia zakresy robót ziemnych.*

Geotechniczne badania warunków gruntowych posadowienia są umieszczone na stronie internetowej www.bip.pionki.pl razem z całą SIWZ oraz ogłoszeniem o przetargu. W związku z tym zamawiający nie przewiduje udzielenia robót dodatkowych związanych ze słabą nośnością gruntu.

6. *Prosimy określić parametry minimalne, które musi spełnić ogrodzenie oraz jakiego typu panel należy użyć do wykonania niniejszego ogrodzenia.*

Zamawiający w tym przypadku zmienia opis przedmiotu zamówienia i określa, że ogrodzenie boiska, bramy i furtki należy wykonać z kraty zgrzewalnej (panelowe) wg poniższego opisu.

Ogrodzenie o wysokości 2m

Panel ogrodzeniowy prosty bez przetłoczeń usztywniających, wykonany z drutu gładkiego, drut pionowy fi 6mm, drut poziomy 2xfi 8mm, oczko 50 x 200mm, powłoka ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005. Słupy ogrodzeniowe do ogrodzenia panelowego 60x40x3mm o wysokości 3000mm, powłoka ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005.

Ogrodzenie o wysokości 4m

Pierwszy pas paneli od poziomu „0” do 2m:

Panel ogrodzeniowy prosty bez przetłoczeń usztywniających, wykonany z drutu gładkiego, drut pionowy fi 6mm, drutu poziomy 2xfi 8mm, oczko 50 x 200mm, powłoka ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005.

Drugi pas paneli od poziomu 2m do 4m:

Panel ogrodzeniowy prosty bez przetłoczeń usztywniających, wykonany z drutu gładkiego, drut pionowy fi 6mm, drutu poziomy 2xfi 8mm, oczko 100 x 200mm, powłoka ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005.

Słupy ogrodzeniowe do ogrodzenia panelowego 80x80x4mm o wysokości 5000mm, powłoka ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005

Wykonawca do wyceny przedmiotu zamówienia ma przyjąć ogrodzenie panelowe wykonane wg powyższego opisu.

7. *Prosimy o skorygowanie wielkości obmiaru dotyczącego powierzchni utwardzonych, ponieważ występują rozbieżności między projektem, a przedmiarem. Czy Wykonawca do wyceny ma przyjąć wielkość uwzględnione w przedmiarze?*

Zamawiający w tym przypadku zmienia zakres przedmiotu zamówienia i określa, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie powierzchni utwardzonych kostką betonową o powierzchniach przyjętych z przedmiaru robót. Wykonawca do wyceny ma przyjąć wielkości powierzchni uwzględnione w przedmiarze.

8. *Czy Zamawiający w przedmiocie zamówienia uwzględnił tereny zielone? Jeśli tak, prosimy o podanie dokładnego obmiaru dotyczącego powierzchni.*

Zamawiający w przedmiocie zamówienia uwzględnił również tereny zielone. Wielkość powierzchni terenów zielonych określona jest w załączniku Nr 4 do SIWZ *Przedmiar robót*.

9. *Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego opisu do projektu oświetlenie kompleksu sportowego oraz przyłącza Wod-Kan.*

Na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.pionki.pl umieszczona jest cała dokumentacja projektowa, jaką posiada Zamawiający. Oświetlenie kompleksu sportowego oraz przyłącza wod.-kan. należy wykonać wg tej dokumentacji, zwłaszcza zgodnie z rysunkami umieszczonymi w Projekcie zagospodarowania działki.

10. Zamawiający określając przedmiar zamówienia jako boisko wielofunkcyjne w SIWZ wymaga wyposażenia do piłki ręcznej i w przedmiarze pozycja takowa nie występuje. Występuje jednak stanowisko sędziowskie, które nie jest uwzględnione w SIWZ. Proszę o sprostowanie wymagań. Przedmiot zamówienia obejmuje również wyposażenie do piłki ręcznej opisane w SIWZ.

*W przypadku stanowiska sędziowskiego Zamawiający zmienia zakres przedmiotu zamówienia i określa, że przedmiot zamówienia nie obejmuje stanowiska sędziowskiego wymienionego w załączniku Nr 4 do SIWZ *Przedmiar robót*.*

11. Proszę również podać kolor/kolory nawierzchni poliuretanowej.

Nawierzchnię poliuretanową należy wykonać w kolorze czerwonym.

(-) Burmistrz Miasta Pionki